




SonaSpray fc - Nachhallmessung Schulhaus Hohfurri



**Grafische Darstellung
der Messung über die
einzelnen Frequenzen**

**SonaSpray fc im
Kontrast mit der
Betondecke**

- Produkt** SonaSpray fc, arctic white
Akustikbeschichtung auf Zellulosebasis, BKZ 5.3
- Objekt** Anbau Schulhaus Hohfurri, Winterthur
Chemiezimmer 74 m², RH 2.8 m
Boden Linoleum; Wände Mauerwerk, verputzt, 1x Fensterfront;
Decke Beton; Beschichtung auf 47 m², 13 mm, zwischen
Aluprofile
- Architekt** Hochstrasser + P. Meier, Architekten HTL, Winterthur
- Messung** wurde im fertig eingerichteten menschenleeren Schulzimmer
durch Mühlebach Akustik, Wiesendangen, durchgeführt.
- Ergebnis** Nachhallzeit 0,8 sec.