




SonaSpray fc - Mesurage de retentissement dans l'école de Hohfurri

Mesurage de retentissement au chambre chimique, école Hohfurri



**SonaSpray fc en
contraste avec le
plafond béton brut**

Produit	SonaSpray fc, arctic white Revêtement acoustique en cellulose, BKZ 5.3
Projet	Construction ajouté école Hohfurri, Winterthur Chambre chimique 74 m ² , hauteur 2.8 m Sol en linoléum; maçonnerie en briques crépit, 1x fenêtres; plafond béton revêtement sur 47 m ² , 13 mm, entre profils d'aluminium
Architecte	Hochstrasser + P. Meier, Architekten HTL, Winterthur
Mesurages	étaient fait par le bureau acoustique Mühlebach Akustik, Wiesendangen
Resultat	Temps de retentissement 0,8 sec.